

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 洪世达	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 江苏国联项目管理集团有限公司	
项目信息	项目名称: 约克机组大保养服务	
	供应商名称: 约克(中国)商贸有限公司	
专业人员论证意见	采购单位(传媒中心)中央空调约克机组已运行了12年,一直有原厂提供维保,状况良好。今年4月,委托专业机构对基载、双2次、冷冻热泵等进行检测,结果显示,液压油颗粒度超标,机组内部已出现磨损,建议及时保养。 目前,传媒中心有2台基载机组,4台双2次机组,3台热泵机组。 中央空调系统是传媒中心的重要设备,造价大,约克机组结构精细,维保后能达到预期效果十分关键。考虑到设备的使用寿命和安全性,建议选用约克原装的液压油过滤器,保证机组的一致性。 同时,为了保证本次维保能顺利达到预期效果,恢复机组设备的性能指标,建议采用原厂进行采购(保养)	
专业人员签字	洪世达	日期 2025 年 12 月 9 日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张海东	
	职称: 高级	
	工作单位: 常州市审计局	
项目信息	项目名称: 约克机组大修售后服务.	
	供应商名称: 约克(中国)商贸有限公司	
专业人员论证意见	传媒中心中央空调约克机组已运行12年,一直由原丁约克(中国)商贸有限公司负责维保,情况良好。2025年4月,管理科委托专业机构对基载、双工况、风冷热泵各取一台进行抽样检测。检测结果显示油质粘度均超标;机组内部已出现无形磨损,建议及时更换冷冻油。 目前,传媒中心拥有2台基载机组、4台双工况机组和3台风冷热泵机组。 考虑到设备的使用寿命和可靠性。 建议采用单一来源方式进行采购。(张东) 约克(中国)商贸有限公司	
专业人员签字	张海东	日期 2025 年 12 月 9 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 江婉如	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 常州市城乡建设工程管理中心(退休)	
项目信息	项目名称: 别克机组大保养服务	
	供应商名称: 别克(中国商贸有限公司)	
专业人员论证意见	采购单位 传媒中心中央空调 别克机组已运行12年,自维保工作开展以来,一直由原厂 别克(中国)商贸有限公司负责维保。维保情况良好,2025年4月,管理中心委托专业机构对基载,双工况、风冷热泵各取一点进行抽样检测,结果显示液压油颗粒度均超标,机组内部已出现无形磨损,建议及时更换冷冻油并进行保养。 传媒中心拥有冷基载机组、4台双联机组和3台风冷热泵机组。考虑到设备的使用寿命和安全性,建议使用原装别克油及过滤器,保证机组的一致性。采用单一来源进行大保养采购是合理的。	
专业人员签字	江婉如	日期 2025 年 12 月 9 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。